



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Рустандарт"**

РФ, 115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-я, д. 4, этаж 3, пом. I, ком. 8, Фактический адрес:  
РФ, 127254, г. Москва, ул. Руставели, дом 14, стр. 6, офис 31, тел. +74956100925, факс  
+74956100925, E-mail: info@rustandard.com, ОГРН 1117746640736

**в лице Малунцев Роман Викторович, генеральный директор**

**заявляет, что** Арматура промышленная трубопроводная для холодильных систем марки «CASTEL» (см. приложение № 1 на 3-х листах), 1-я категория оборудования в соответствии с приложением № 1 к ТР ТС 032/2013

изготовитель: CASTEL S.r.l., via San Primo, 4 - 20121 Milano (MI), Италия

Фактический адрес: via Provinciale, 2 - 20060 Pessano con Bornago (MI), Италия; via Lecco, 61 - 20871 Vimercate (MB), Италия

Стандарты, нормативные документы: комплект технической документации изготовителя (см. приложение № 1 на 3-х листах)

Код ТН ВЭД ТС: 8481

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколы заводских испытаний №№ PL-371/15 от 17.01.2015, PL-348/15 от 12.01.2015, PL-399/15 от 28.01.2015, PL-365/15 от 16.01.2015, PL-335/14 от 18.12.2014, PL-361/14 от 15.01.2015, PL-275/14 от 05.12.2014, PL-379/15 от 19.01.2015. Сертификат СМК ИСО 9001-2008 № 50 100 12513, выдан 23.04.2014 ОС СМК «TUV Italia S.r.l.» (Италия).

**Дополнительная информация**

Назначенный срок службы, условия хранения и транспортирования согласно эксплуатационной документации на изделия.

Заявитель – уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № М-7 от 29.07.2014.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.03.2020 включительно.**



Р.В. Малунцев

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-ИТ.РА01.В.12531**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 26.03.2015**



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

### К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ТС RU Д-ИТ.РА01.В.12531

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 80 790 0	Клапаны с электромагнитным приводом НЗ для холодильных систем, модели 1078/13, 1078/M42, 1079/17 (DN 40 с максимально допустимым рабочим давлением 4,5 МПа и максимально допустимой температурой рабочей среды от -35°C до +110°C, для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2)	FCP-RU-090314
8481 80 790 0	Клапаны с электромагнитным приводом НЗ общепромышленного назначения, серии 1142/...; 1133/... (DN 40 с максимально допустимым рабочим давлением 2,5 МПа и максимально допустимой температурой рабочей среды от -10°C до +130°C, для оборудования, используемого для жидкостей с рабочей средой группы 1 и для газов с рабочей средой группы 2)	FCP-RU-090312
8481 80 790 0	Клапаны с электромагнитным приводом НО для холодильных систем, модели 1178/13, 1178/M42 (DN 40 с максимально допустимым рабочим давлением 4,5 МПа и максимально допустимой температурой рабочей среды от -35°C до +110°C, для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2)	FCP-RU-090313
8481 30 990 9	Клапаны обратные прямые, модели 3122/13, 3122/M42, 3122/17 (DN 40, DN50 с максимально допустимым рабочим давлением 4,5 МПа и максимально допустимой температурой рабочей среды от -35°C до +160°C, для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2)	FCP-RU-090308
8481 30 990 9	Клапаны обратные угловые, модели 3182/13, 3182/M42, 3182/17 (DN 40, DN 50 с максимально допустимым рабочим давлением 4,5 МПа и максимально допустимой температурой рабочей среды от -35°C до	FCP-RU-090144



Заявитель

*Pavel Malunets*

подпись

Р.В. Малунцев  
инициалы, фамилия





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ТС RU Д-IT.РА01.В.12531**

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	+160°С, для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2)	
8481 80 790 0	Клапаны запорные, модели 6512/13, 6512/M42, 6512/17, 6532/13, 6532/M42, 6532/17 (DN 40, DN 50 с максимально допустимым рабочим давлением 4,5 МПа и максимально допустимой температурой рабочей среды от -35°С до +160°С, для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2)	FCP-RU-090301
8481 80 819 9	Краны шаровые, модели 6570/13, 6570/13А, 6570/M42, 6570/M42А, 6570/17, 6570/17А, 6570/M64, 6570/M64А, 6570/21А, 6571/17, 6571/17А, 6571/M64, 6571/M64А, 6591/21, 6571/21А, 6571/24А, 6571/25А, 6590/13, 6590/13А, 6590/M42, 6590/M42А, 6590/17, 6590/17А, 6590/M64, 6590/M64А, 6590/21А, 6591/17, 6591/17А, 6591/M64, 6591/M64А, 6591/21, 6591/21А, 6591/24А, 6591/25А (от DN 40 до DN 65 включительно, с максимально допустимым рабочим давлением 4,5 МПа и максимально допустимой температурой рабочей среды от -40°С до +150°С, для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2)	FCP-RU-090300
8481 80 819 9	Краны шаровые, модели 6570/25А, 6570/28А, 6571/28А, 6571/29А, 6571/33А, 6571/34А, 6590/25А, 6570/28А, 6591/28А, 6591/29А, 6591/33А, 6591/34А (DN 80 с максимально допустимым рабочим давлением 4,2 МПа и максимально допустимой температурой рабочей среды от -40°С до +150°С, для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2)	FCP-RU-090300
8481 80 990 8	Фонари (стекла) смотровые трубопроводные с индикатором влажности, модели 3770/13, 3770/M42, 3771/M42, 3771/17 (DN 40, DN 50 с максимально допустимым рабочим давлением 4,5 МПа и максимально допустимой температурой рабочей среды от	FCP-RU-090306



Заявитель

*Raon Maluncev*  
подпись

Р.В. Малунцев  
инициалы, фамилия



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ТС RU Д-IT.PA01.B.12531

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	-30°C до +110°C, для оборудования, используемого для газов с рабочей средой группы 2)	
	(где "... " - сочетание цифр от 0 до 9 и/или букв английского алфавита от А до Z, обозначающих типоразмеры и/или модификации изделия)	



Заявитель

*Roma Malunchev*

подпись

Р.В. Малунцев  
инициалы, фамилия

